



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.04222/24

Серия **RU** № **0523928**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификационная Компания». Место нахождения (адрес юридического лица): 121609, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципального округа Крылатское, шоссе Рублёвское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206, 207; 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, корпус литер В, офис 206, 207, 226. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Номер телефона: +74712771326. Адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКУС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 427018, Россия, Удмуртская Республика, Муниципальный округ Завьяловский район, село Ягул, улица Графа Шувалова, дом 13
Основной государственный регистрационный номер 1201800003184.
Телефон: +73412908777, Адрес электронной почты: info@arcus.prgo

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКУС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427018, Россия, Удмуртская Республика, Муниципальный округ Завьяловский район, село Ягул, улица Графа Шувалова, дом 13

ПРОДУКЦИЯ Котлы паровые паропроизводительностью свыше 0,1 до 30 т/ч, рабочим давлением до 1,6 МПа, торговой марки «ARCUS» серии IGNIS P. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 25.30.1-021-43487320-2024
КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ НА ГАЗООБРАЗНОМ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ПАРПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0.1 ДО 30 Т/Ч С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 1,6 МПа.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8402191009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 357-2024 от 24.06.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC12)
Акта анализа состояния производства №24/05/0003, от 06.05.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB26) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Мухамадиев Наиль Анарович
документации изготовителя: обоснования безопасности; паспортов; руководств по эксплуатации; проектной документации; результатов прочностных расчетов; технологических регламентов и сведений о технологическом процессе; сведений о проведенных испытаниях; документов о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 25365-82 "Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструции". Условия хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения 2 года с переконсервацией один раз в год. Срок службы 20 лет. Категория оборудования 3 -я и 4-ая по ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Срок службы 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 01.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.06.2024 **ПО** 23.06.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Гребенюк Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Котов Илья Анатольевич

(Ф.И.О.)