



Экспликация оборудования

№п/п	Наименование	КОЛ-ВО
K1.1	Водогрейный котел ARCUS IGNIS F-5000 (КВа-5,0Г), Q=5,0 МВт, Pраб.=0,6 МПа	1
K1.2	Водогрейный котел ARCUS IGNIS F-4500 (КВа-4,5Г), Q=4,5 МВт, Pраб.=0,6 МПа	2
K2	Насос котловой Wilo IL 125/170-4/4, G=161 м³/ч, H=7,0 мвод.ст.	3
K3	Насос сетевой Wilo BL 100/180-45/2, G=260 м³/ч, H=47 мвод.ст.	3
K4	Теплообменный аппарат системы теплоснабжения Ridan HIN#100 (расчет #000046397), Q=7,0 МВт, Pу 1,0 МПа	3
K5.1	Расширительный мембранный бак Wester WRV3000, V=3000 л, Pу 0,6 МПа	6
K5.2	Расширительный мембранный бак Wester WRV1000, V=1000 л, Pу 0,6 МПа	3
K6	Установка умягчения непрерывного действия HydroTech SDC 1054-VICI, Qном=1,8 м³/ч	1
K7	Комплекс пропорционального дозирования HydroTech DS 5-E-020-N-06, 1 с насосом DPT200	1
K8	Бак запаса дизельного топлива в поддоне, V=25 м³	1

Изм.	Кол-во	Лист	№рек.	Подпись	Дата
Разраб.					
Провер.					
ГМП					
Н. контр.					

  

Модульная котельная установка МКУ-14,0-3-ГМ	Стадия	Лист	Листов
План оборудования котельной на отм. 0,000	Р	3	



Согласовано  
 Взам. инв. №  
 Подпись и дата  
 Инв. № подл.