



**СейсмоБезопасность**  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации  
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,  
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 550

**Выдан**

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский котельный завод».

Адрес: 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 170, офис 23.

Фактический адрес: 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 170.

Телефон: +7 (3412) 90-87-77, e-mail: info@arcus.pro.

(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**

Котлы паровые стальные на газообразном и жидком топливе паропроизводительностью от 1 до 30 т/ч с рабочим давлением до 1,6 МПа марки ARCUS серии IGNIS P, выпускаемые по ТУ 25.30.1-021-68263952-2020.  
(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98  
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64).

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 153-21/09 от 20.09.2021 года, выданного Испытательным центром электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС»**

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26


Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 21.09.2021

Срок действия сертификата: 20.09.2024

Руководитель органа по сертификации

Родзивон Г.А.  
(ФИО)

  
(подпись)

М.П.

Санкт-Петербург