



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.06365/22

Серия **RU** № **0392260**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение № 14, 42-44. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АБ53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"  
Место нахождения (адрес юридического лица): 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 170, офис 23  
Адрес места осуществления деятельности: 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 170  
Основной государственный регистрационный номер 1111832000390.  
Телефон: 73412908777. Адрес электронной почты: info@arcus.pro

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"  
Место нахождения (адрес юридического лица): 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 170, офис 23  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 170

**ПРОДУКЦИЯ** Котлы паровые стальные на газообразном и жидком топливе паропроизводительностью от 0,1 до 30 т/ч, рабочим давлением до 1,6 МПа, 3 и 4 категории согласно приложению 1 к Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 032/2013, марки ARCUS серии IGNIS P. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.30.1-021-68263952-2020 «Котлы паровые стальные на газообразном и жидком топливе паропроизводительностью от 0,1 до 30 т/ч с рабочим давлением до 1,6 МПа». Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8402191009

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 6155ИЛПМД от 12.12.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 31.10.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

документация изготовителя: обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта; расчетно-пояснительной записки; сборочного чертежа; сведений о заводских испытаниях; технологических регламентов и сведений о технологическом процессе; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала; документов, подтверждающих характеристики материалов и комплектующих изделий

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического Регламенты Таможенного Союза ТР ТС 032/2013: ГОСТ 25365-82 "Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции". Расчетный срок службы - 20 лет. Срок хранения 2 года с переконсервацией. Условия хранения ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 13.12.2022 **ПО** 12.12.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Михайлов Игорь Валерьевич (И.О.)

М.П. Бабенков Максим Николаевич (Ф.И.О.)