



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.01916/21

Серия **RU** № **0329709**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица): 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 170, офис 23
Адрес места осуществления деятельности: 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 170
Основной государственный регистрационный номер 1111832000390.
Телефон: 73412908777 Адрес электронной почты: info@arcus.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица): 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 170, офис 23
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426039, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 170

ПРОДУКЦИЯ Котлы паровые стальные на газообразном и жидком топливе, паропроизводительностью от 1 до 30 т/ч, с избыточным давлением пара до 1,6 МПа, марки ARCUS серии IGNIS P. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 25.30.1-021-68263952-2020 «Котлы паровые стальные на газообразном и жидком топливе паропроизводительностью от 1 до 30 т/ч с рабочим давлением до 1,6 МПа».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8402191009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3870ИЛПМД от 13.09.2021 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 27.08.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» документации изготовителя: обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорт; расчетно-пояснительной записки; сборочного чертежа; сведений о заводских испытаниях; технологических регламентов и сведений о технологическом процессе; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала; документов, подтверждающих характеристики материалов и комплектующих изделий
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Приложение № 2 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Условия хранения продукции 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения 2 года. Срок службы 20 лет. Категория оборудования 4-я согласно Приложению 1 ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2021 **ПО** 23.09.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Липаскин Максим Владимирович (И.О.)

М.П. Бабенков Максим Николаевич (Ф.И.О.)