

**КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
1,44 и 1,74 МВт
на твердом топливе**

ARCUS SOLIDA-1440К (КД), ARCUS SOLIDA-1740К (КД),

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИКЗ.211.144.00.000 РЭ**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Назначение изделия	4
2 Технические характеристики и параметры	5
3 Состав изделия и комплект поставки	8
4. Устройство и принцип работы	9
5. Указания мер безопасности	12
6. Подготовка агрегата к работе	12
7. Порядок работы	14
8. Техническое обслуживание	15
9. Указания по применению	17
10. Гарантии изготовителя	18
11. Утилизация	18
12. Дополнение к руководству по эксплуатации (для котлов с водоохлаждаемой уголковой решеткой).....	19
Приложение	
Рис.1 Вид общий. Питатель ПТЛ-400.....	20
Рис.2 Вид общий. Питатель ПТЛ-400 в амбразуре котла КВм-К.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией водогрейных котлов на твердом топливе типа ARCUS SOLIDA-1440К(КД), ARCUS SOLIDA-1740К(КД), (КВм-1,44К(КД), КВм-1,74К(КД)) с их техническими характеристиками, с указаниями по монтажу и эксплуатации.

При монтаже, пуске и эксплуатации водогрейных котлов необходимо пользоваться следующей документацией:

а) технической документацией на конкретный водогрейный котел (сборочными чертежами на котел, заданием на фундамент, электрическими схемами, паспортом на котел);

б) эксплуатационной документацией на покупные и комплектующие изделия, а также на вспомогательное оборудование по проекту котельной;

в) "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см², водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С";

г) "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ);

д) "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Котлы водогрейные ARCUS SOLIDA-1440К(КД) (КВм-1,44К(КД)), ARCUS SOLIDA-1740К(КД) (КВм-1,74К(КД)) - устройства, оборудованные топкой и обогреваемые продуктами сгорания сжигаемого в ней топлива с целью получения горячей воды, находящейся под давлением выше атмосферного. Котлы предназначены для применения, как в стационарных котельных, так и в модульных транспортабельных котельных установках по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Котлы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30735- 2001, ГОСТ 21563-93, ТУ 25.21.12-01-68263952-2017, ТУ 25.21.12-03-68263952-2017и соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.

Сертификат соответствия рег. № TC RU C-RU.MO10.B.02982

Срок действия с 11.01.2018 по 10.01.2023г.

Сертификат соответствия рег. № TC RU C-RU.MO10.B.02979

Срок действия с 11.01.2018 по 10.01.2023г.

Конструктивным отличием и значительным преимуществом котлов, в сравнении с аналогичными типами, является скоростное спиральное закручивание водяного потока в трубах котла по всей их длине, исключаящее отложение накипи на внутренних стенках труб и позволяющее использовать для подпитки котлов воду с показателем общей жесткости до 1,2 мг-экв/кг и значением рН 10 и менее без предварительной химической подготовки. Данный эффект работает при соблюдении номинального расхода воды через котел, при несоблюдении условия происходит отложение накипи.

Допускается использовать котлы для обеспечения нужд ГВС, при этом качество питательной воды должно соответствовать ГОСТ 2874 «Вода питьевая».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1.

Наименование параметра	ARCUS SOLIDA-1440K (POY)	ARCUS SOLIDA-1740K (POY)	ARCUS SOLIDA-1440КД	ARCUS SOLIDA-1740КД
1. Тип котла – водогрейный, стальной, прямоточный, с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям				
2. Вид топлива: - <i>расчетное топливо</i> - грохоченный каменный уголь марки 2СС, ГОСТ 25543 - <i>резервное топливо</i> - бурый уголь, крупные древесные отходы				
3. Теплопроизводительность, МВт номинальная * / эксплуатационная * ¹	1,44	1,74	1,44/ 1,2	1,74/1,48
4. КПД, %, не менее *	82	82	78	78
5. Температура воды на выходе из котла, °С	95			
6. Максимальная температура нагрева воды, °С, не более	115			
7. Температура воды на входе в котел, °С, не менее	60			
8. Рабочее давление, кгс /см ² , не более	6,0			
9. Расход воды через котел, м ³ /ч: - номинальный - минимальный	50 42	60 50	50 42	60 50
10. Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см ² , не более	1,5	1,5	1,5	1,5
11. Аэродинамическое сопротивление газового тракта, Па, не более	280	280	280	280
12. Номинальное разрежение, Па, в топке	30...60			
13. Внутренний объем труб котла, м ³	3,4	4,2	3,4	4,2
14. Объем топочного пространства, м ³	5,5	5,8	5,5	5,8
15. Поверхность нагрева, м ² общая	87	118	87	118
16. Температура дымовых газов на выходе из котла, °С	170...250			
17. Тип топочного устройства ** (предлагаемые варианты поставки): - топка полумеханическая с питателем топлива забрасывателем ПТЛ-400 с решеткой водоохлаждаемой типа РОУ или с плитчатыми горизонтальными колосниками; - топка ручная с плитчатыми горизонтальными колосниками.	+	+	+	+
18. Содержание нормативных вредных выбросов в сухих уходящих газах при работе котла на расчетном топливе: -оксида углерода СО, мг/м ³ - оксида азота в пересчете на NO ₂ , мг/ м ³ - твердых частиц, кг/ч	2000 500 1,2	2000 500 1,4	2750 500 1,2	2750 500 1,4
19. Массовый расход уходящих газов, кг/с: - при номинальной теплопроизводительности - при минимальной теплопроизводительности	0,7 0,3	0,84 0,35	0,7 0,3	0,84 0,35
20. Класс котла	1	1	2	2
21. Срок службы, лет, не менее	10	10	10	10
22. Назначенный срок хранения, лет	2			
23. Назначенный ресурс, ч	30000			
24. Уровень звука на фронте котла, дБА, не более	80			

25. Электропитание приводов Мощность, кВт	Ток переменный 380 Вт 10 7,7			
24. Степень защиты эл. двигателей	IP 54			
26. Присоединительные размеры: - по водяному тракту, мм - газохода, мм	100 508x440	100 508x440	100 508x440	100 508x440
27. Габаритные размеры по обмуровке, мм: - длина - ширина - высота	3250 2300 2540	3450 2300 2540	3250 2300 2540	3450 2300 2540
28. Масса котла, кг	6385 (6185)	6770 (6560)	6370	6760

* Номинальная теплопроизводительность и КПД указаны при работе котла с полумеханической топкой на расчетном топливе - грохоченном каменном угле класса 2СС, $A^p = 20\%$, $W^p = 10\%$, $Q_n = 6000$ ккал/кг.

*1 При работе котла на рядовом каменном угле или на резервных видах топлива теплопроизводительность и КПД котла снижаются согласно ГОСТ 30735- 2001, расход топлива увеличивается.

** Технические характеристики котла в зависимости от типа топочного устройства указаны в техническом описании для комплекта конкретной поставки.

Расчетные параметры топок при номинальной нагрузке

Таблица 2

Параметры	Тип топки			
	Топка с ПТЛ-400 Решетка РОУ водоохлаждаемая или чугунные колосники		Топка с ручным обслуживанием	
	Каменный уголь*	Бурый уголь	Каменный уголь Бурый уголь	Древесные отходы
Тепловое напряжение зеркала горения, кВт/ м ²	900	800	700	600 400
Тепловое напряжение топочного объема, кВт/ м ³	350	300	250	250 200
Давление воздуха под решеткой, кПа	0,4...1,5		0,4...1,2	
Коэффициент избытка воздуха	1,4		1,4	
Потери от химического недожога, %	1	1	5	5 3
Потери от механического недожога, %	5	4	5	4 3

Котлы не предназначены для работы на пылеугольном топливе с камерным сжиганием. Применение выше названного топлива требует оснащения котлов специальными топочными устройствами и обязательного согласования со специалистами ООО "Ижевский котельный завод" – разработчиками котлов.

Безопасность работы котлоагрегата в целом должна обеспечиваться электрооборудованием, КИПиА, как при растопке, так и при работе в номинальном режиме.

Для водогрейных котлов с полумеханическими и механическими слоевыми топками для сжигания твердого топлива следует предусматривать устройства, автоматически отключающие установки и механизмы, подающие топливо и воздух в топку:

- а) при повышении температуры воды на выходе из котла;
- б) при повышении давления воды на выходе из котла;
- в) при уменьшении разрежения в топке;
- г) при понижении давления воздуха под решеткой или за дутьевыми вентиляторами.

Требования к подготовке сетевой и подпиточной воды

Качество сетевой и подпиточной воды должно удовлетворять следующим нормам

Таблица 3

Показатели	Нормы качества	
	Система теплоснабжения	
	Закрытая	Открытая
Карбонатная жесткость с рН до 8,5, мкг-экв/кг	800	800
Прозрачность по шрифту, см, не менее	30	
Содержание, мкг/кг, не более:	50	
- растворенного кислорода		
- соединений железа в пересчете на Fe,	600	300
Значение рН при 25°С,	от 7 до 11	От 7 до 8,5
Масла и нефтепродукты, мг/кг, не более	1,0	-

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Изделие состоит из следующих элементов:

- трубной части в виде водотрубных экранов, образующих топочную и конвективную части;
- каркаса с топочными панелями;
- теплоизолирующей обмуровки и наружных панелей обшивки;
- колосниковой водоохлаждаемой решетки.

3.2 Комплект поставки

3.2.1 Комплектность поставки котла

Наименование	Кол-во
1. Котел в сборе: трубная часть на сварной раме, легкая натрубная обмуровка, облицовка, патрубок газохода с поворотными заслонками	1
2.Топка слоевая (вариант поставки согласно договору): - топочная панель с загрузочной дверцей и поддувальной дверцей; - топочная панель с загрузочной дверцей, с верхней дверцей или с проемом под забрасыватель; - решетка с чугунными колосниками; - решетка колосниковая беспровальная водоохлаждаемая типа РОУ, встроенная в гидравлический тракт котла; - решетка РОУ с поворотным колосником в передней части.
3. Техническая эксплуатационная документация, комплект	1

3.2.2 Комплектность дополнительная (поставка по согласованию с заказчиком)

Таблица 4

Наименование	Кол.	Технические характеристики
*Вентилятор ВЦ14-46-2,5	1	Q = 3200м ³ /ч; P = 1880Па; n = 3000 об/мин; N = 4,0 кВт
*Дымосос ДН 9-1000/11	1	Q = 9900 м ³ /ч; P = 800 Па; n = 1000 об/мин; N = 11 кВт
**Дымосос ДН 8-1500/15	1	Q = 10400 м ³ /ч; P = 1400 Па; n = 1500 об/мин; N = 15 кВт
**Золоуловитель ЦГ-2-6	1	Q = 6000 м ³ /ч
Манометр	2	Класс точности 1,5; диаметр 160, 0 – 1,0 МПа
Тягонапоромер	2	Класс точности 2,5; -1,0...0 кПа
Прибор (термометр) для измерения температуры	2	Прямого исполнения №5, шк. 150 °С
Клапан предохранительный	1	Ру 1,6 МПа; Ду 50/80 Рраб=0,35...0,7 МПа
Кран шаровый	7 4(5)	Ру 1,0МПа; Ду 15 Ру 1,0МПа; Ду 32
Кран трехходовой муфтовый для манометра	2	Ру 1,0 МПа; Ду 15
Задвижка клиновая или затвор поворотный дисковый	2	Ру 1,0МПа; Ду 100
Питатель топлива ленточный ПТЛ-400 (забрасыватель для полумеханической топки)	1	Рабочая ширина-400мм; Размеры кусков, не более 40 мм Мощность э/дв. 2,2 кВт / 1000 об/мин

* Тягодутьевые машины, КИП и арматура могут быть заменены другими марками с эквивалентными техническими характеристиками.

** Дымосос для работы с золоуловителем ЦГ-2-6.

3.2.3 Комплект котла поставляется заказчику одним или несколькими упаковочными местами в соответствии с заказной спецификацией к конкретному договору.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 При изготовлении котла используются электросварные и цельнотянутые трубы из Ст20(ГОСТ 10704,ГОСТ 10705,ГОСТ 8732,ГОСТ 8731) , листовой материал из Ст20, 09Г2С, ВСтЗсп5 (ГОСТ 19903, ГОСТ 14637). Котел состоит из девяти водотрубных экранов. Четырех внутренних – правого и левого боковых, потолочного, заднего топочного, образующих топочное пространство котла. Пяти наружных – правого и левого боковых, потолочного и двух задних, составляющих конвективную систему котельного агрегата. Возможны модификации с установкой фронтального экрана с окном для установки пилателя топлива ПТЛ.

Каждый экран представляет собой секцию-гребенку из определенного числа горизонтально-параллельных труб $\varnothing 159 \times 4(4,5)$ мм с шагом 220 мм, заваренных с торцов общим листом и последовательно соединенных между собой тангенциально, вваренными в них патрубками, обеспечивающими закручивание водного потока внутри труб.

Скоростное спиральное движение воды в трубах предотвращает отложение солей и образование накипи на внутренней поверхности водяного тракта.

Циркуляция воды в котлах происходит в следующем порядке:

Вода, через водоподводящий патрубок, подается в трубу заднего конвективного экрана. Затем, проходит через задний промежуточный и задний топочный экраны в конвективный потолочный. Далее, поток воды делится на два: в левый конвективный экран и правый конвективный экран. Каждый поток проходит соответственно по левому топочному и правому топочному экранам, соединяясь в верхнем топочном экране. Из верхнего топочного экрана поток попадает во фронтальный экран. Выход горячей воды осуществляется из патрубка фронтального экрана.

Патрубки на входе и выходе из котла, в зависимости от модификации, могут быть расположены как в нижней, так и в верхней части котла.

Экраны в соответствии с рабочими чертежами собираются в объемную симметричную конструкцию и соединяются между собой переходными патрубками. Сборка топочной и конвективной части котлов обеспечивает пространство между топочными и конвективными экранами, равное 140 мм, для направления газов в горизонтальные газоходы постаменты или рамы.

Эвакуация горячих топочных газов проходит следующим образом: продукты сгорания сжигаемого на колосниках топлива, поднимаясь вверх, омывают внутреннюю поверхность боковых и заднего топочных экранов, проходят сквозь верхний топочный экран и отверстия в боковых радиационных экранах растекаются по верхнему конвективному экрану, делятся на два потока. Каждый поток опускается в пространство между боковыми топочным и конвективным экранами и, стекая вниз, попадает в горизонтальный газоход постаменты или рамы. Газовый поток, изменив направление, удаляется по газоходу в постаменте (раме) котла к его задней стенке. Затем газовый поток проходит между задними топочным и промежуточным экранами, поднимаясь вверх. Далее, опускается вниз между промежуточным и задним конвективным экранами, через дымосборный короб с шибером дымососом удаляется в дымовую трубу. Управление шибером вынесено на фронт котла.

В межтрубных полосах фронтального экрана, по центру газоходов слева и справа, имеются лючки прочистки газоходов, выходящие за листы обшивки и закрываемые крышками. Такие же лючки вварены в пластины, соединяющие задний топочный, промежуточный и задний конвективный экраны. В верхней части котла имеется импульсная трубка для замера разрежения в топке.

Для подъема котла предусмотрены четыре погрузочные петли.

Основанием котла – в одних случаях, служит стальная рама, в других, постамент, который выполняется из кирпича, в соответствии с прилагаемыми чертежами. Окна прочистки, дверца выгреба шлака и фланец наддува, входящие в обязательный комплект, вмуровываются в кладку. Перечисленные элементы в конструкции без фундамента предусмотрены в раме котла.

Уплотнение рамок из уголка производится при помощи асбестового шнура, смоченного в жидком глиняном растворе.

Колосниковые чугунные решетки в топке котлов укладываются на раму вдоль первого ряда труб боковых и заднего топочных экранов.

Топочная литая панель с загрузочной (одна или две) дверцей крепится при помощи болтов с гайками к рамке из уголков на фронтальном экране.

Теплоизоляция котла выполнена из прошивных матов базальтового волокна в 2 слоя. Полотнище укладывается поверх трубной части котла и крепится при помощи проволочных стержней, приваренных к межтрубным полосам и загибаемых после укладки изоляции.

Поверх теплоизоляции на каркас навешиваются листы наружной обшивки, стыкуемые при помощи гнутых уголков, закрепляемых на каркасе самонарезающими винтами.

На водоподводящем патрубке между входной задвижкой и котлом устанавливаются манометр и термометр, а на выходном патрубке – предохранительный клапан, термометр и манометр.

Приборные вставки (бочонок на входе и тройник на выходе воды) с контрольно-измерительными приборами и предохранительным клапаном устанавливаются в удобном для эксплуатационников месте с вертикальным расположением клапана. Для этого один фланец у бочонка и тройника не приварен, а взят на прихватки. В любом случае между котлом и бочонком, котлом и тройником не должно быть запорных органов.

Для слива воды из котла, в торцы нижних труб боковых и задних экранов сварены резьбовые патрубки.

Принцип работы агрегата заключается в передаче тепла сжигаемого топлива радиационно-конвективным способом теплоносителю (воде), циркулирующему в системе котел – потребитель – котел, для отопительных целей.

Не рекомендуется прямой водоразбор из системы и пополнение ее холодной водой, что приведет к неизбежному падению тепловой мощности котла и температуры воды на входе-выходе.

Технические характеристики питателя ПТЛ-400

Питатель топлива ленточный ПТЛ-400 предназначен для непрерывного заброса топлива (каменных, бурых углей и антрацитов) в зону сжигания топок паровых и водогрейных котлов. Общий вид питателя (смотри рис 1.). Для работы на древесной щепе питатель оборудуется нижней камерой и воздушными соплами для равномерного забрасывания топлива по всей решетке (смотри рис 2.).

Питатель представляет собой конструкцию, состоящую из угольного ящика 1 с регулирующей заслонкой 2, пластинчатого транспортера 3, скорость которого регулируется импульсным вариатором 4. Дальность заброса угля регулируется частотой вращения ротора 5 и положением разгонной плиты 6, а производительность — скоростью транспортера 3 и положением заслонки 4.

Угольный ящик с установленными в нем заслонками и перегородками обеспечивает поступление угля на транспортер. Транспортер, состоящий из штампованных пластин, подает уголь на забрасывающее устройство, которое в зависимости от числа оборотов ротора производит заброс угля с соответствующей дальностью. Вращение ротора и перемещение транспортера осуществляется приводом, состоящим из электродвигателя, импульсного вариатора, ременных и цепных передач. Конструкция питателя обеспечивает ремонт, технический осмотр и смазку механизмов без снятия питателя с котла.

Техническая характеристика питателя

Наименование показателя	ПТЛ-400
Рабочая длина ротора, мм	400
Размеры кусков угля, мм, не более	40
Содержание мелочи (0-6 мм), %, не более	60
Производительность по углю, кг/час	До 3000
Частота вращения ротора, мин ⁻¹	470, 660, 910

Регулирование скорости движения транспортера	Бесступенчатое, вариатором
Электродвигатель: частота вращения, мин ⁻¹ и мощность, кВт	1000 / 2,2
Напряжение питающей сети, В	380 / 220
Масса, кг	458

Работу питателя (включение и выключение привода) синхронизировать с работой подводящего конвейера, чтобы исключить «забивание» угольного ящика углем.

4.2 По способу установки на месте монтажа котлы имеют два исполнения:

а) установка на постамент: кирпичный фундамент с газоходами, дверцами чистки, люком золоудаления и фланцем наддува;


б) без постамента, т.е. установка на подготовленную ровную площадку, например, на металлический пол блок-бокса транспортбельной модульной котельной установки.

При этом котлы имеют несущую раму, в которой выполнены газоходы с сопутствующими элементами и опорные уголки для установки плитчатых колосников или водоохлаждаемой решетки.

При любом способе установки зазоры между котлом и фундаментом или рамой котла и площадкой установки должны быть тщательно загерметизированы, чтобы исключить подсосы воздуха.

4.3 Установочные размеры

Размеры помещения котельной для отопительных котлов КВм-К



Размеры помещения котельной и установочные размеры отопительных котлов КВм-К
Таблица 5

Типоразмер котла	Размеры котельной, мм					
	Длина L ₁ , не менее	Длина L ₂ , не менее	Высота H ₁ [*] , не менее	Высота H [*] , не менее	Боковое расстояние A ₁ , не менее	Боковое расстояние A ₂ , не менее
КВм-1,44К(КД)	3000	2000	2000	4680	1000	2000
КВм-1,74К(КД)			(700)	(3380)		

Для облегчения монтажных, сервисных работ и работ по техническому обслуживанию следует соблюдать рекомендуемые расстояния от стен.

Приведенные значения являются ориентировочными. В зависимости от отопительной установки возможны отклонения.

* Размеры в скобках указаны для котлов, которые сверху не подлежат обслуживанию.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К обслуживанию котлов допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные и имеющие удостоверение на право обслуживания котлов и знающие производственно-должностную инструкцию. К ремонту должен быть допущен только квалифицированный ремонтный персонал, имеющий соответствующие документы к выполняемым видам работ.

5.2 Машинист (кочегар, оператор) должен знать устройство и работу, обслуживаемых им котлов, и всего вспомогательного оборудования (питательные насосы, вентиляторы, дымососы и т.п.), схемы трубопроводов и конструкцию топков.

5.3 Для обеспечения безаварийной и безопасной работы машинист (кочегар, оператор) должен:

- уметь своевременно выявлять неполадки в работе котлов, вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры, гарнитуры, а при обнаружении неполадок немедленно их устранять;

- уметь проверять исправность действия манометров, предохранительных клапанов, приборов сигнализации и т.п.;

- следить за состоянием арматуры, подтягивать пропускающие сальники;

- следить за плотностью фланцевых соединений, состоянием изоляции трубопроводов и котла (окраска, надписи, таблички и др.);

- проверять плотность лазов, люков, лючков, отсутствие течей, а также отсутствие подсосов воздуха в топку, газоходы и т.п.;

- своевременно проверять исправность действия приборов автоматики и безопасности, средств защиты и сигнализации в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации.

5.4 Во время работы котлов запрещается производить любые работы по ремонту элементов, находящихся под давлением.

Все операции с вентилями, кранами и задвижками необходимо выполнять осторожно, не закрывать их с применением рычагов для предотвращения срыва резьбы шпинделей, их изгиба или поломки маховиков.

5.5 Рабочее место машиниста (кочегара, оператора) должно быть хорошо освещено рассеянным и нерезким светом; особенно хорошо должны быть освещены показывающие, регистрирующие и другие приборы.

5.6 Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала во время работы котла, а также после его остановки до снижения давления в нем до атмосферного.

6. ПОДГОТОВКА АГРЕГАТА К РАБОТЕ (РАСТОПКЕ)

Работы по монтажу и наладке котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла и системы отопления в целом, должны проводиться по проекту, выполненному специализированной организацией, имеющей свидетельство на данный вид работ.

Монтаж, настройку и регулировку оборудования (арматуры, приборов КИПиА, систем топливоподачи) осуществляет пуско-наладочная (монтажная) организация.

6.1 Монтаж котла на место следует производить с соблюдением требований:

- СП 89.13330.2012 СНиП II-35-76 "Котельные установки";

- СП41–104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С с изменениями №1 и 2.

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,

- других правил по промышленной безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности.

6.2 Перед монтажом котла КВм на месте его установки по периметру выполнить пол из бетона толщиной 150...200 мм с закладными пластинами в местах опор котла (см. задание на фундамент на конкретный котел).

6.3 Для упрощения монтажа котлы с ПТЛ выпускаются на стальной сварной раме, непосредственно устанавливаемой на фундамент. Рама выполнена из швеллеров. В ней подогревается воздух, поступающий в топку, рама служит газоходом для отвода продуктов сгорания.

Подготовка питателя ПТЛ-400 должна быть выполнена в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации.

6.4 При подготовке вновь смонтированного котла к растопке, необходимо произвести обязательную промывку водой котла и питательных трубопроводов от загрязнений, накопившихся в процессе изготовления, транспортирования и монтажных работ.

6.5 Для проведения промывки в конце промываемых трубопроводов должен быть смонтирован временный сбросной трубопровод, соединенный с канализацией. Длительность промывки должна составлять не менее 30 минут.

6.6 Перед промывкой, все запорные органы (вентили, задвижки) должны быть полностью открыты, за исключением задвижки на напорном патрубке насоса.

6.7 По окончании промывки все времянки следует разобрать и трубопроводы восстановить по постоянной схеме. Запорная арматура вскрывается и ревизируется для очистки от загрязнений. Трубную часть котла необходимо подготовить к проведению гидроиспытаний (опрессовке).

6.8 В процессе подготовки котла к растопке необходимо:

- осмотреть котел, убедиться в отсутствии повреждений и посторонних предметов в нем;

- убедиться в исправности гарнитуры (топочной дверцы и дверок для чистки, колосников, балок и шибера);

- заполнить котел питательной водой, убедившись при этом в исправности и правильном положении запорной арматуры, открыть воздушный кран или предохранительный клапан для выпуска воздуха и кран для взятия проб воды;

- проверить исправность контрольно-измерительных приборов, питательных устройств, дымососа, вентилятора, а также наличие естественной тяги;

- проверить набивку сальников задвижек, вентилялей, насосов, наличие смазки в масленках тягодутьевых машин и насосов.

6.9 Заполнение котла водой следует вести постепенно, до появления воды из душников-кранов. Температура питательной воды должна быть не ниже 5°С. **Продолжительность работы насоса для полного вытеснения воздуха должна составлять не менее 60 минут.**

6.10 Перед растопкой, произвести вентиляцию топки и газоходов котла в течение 10-15 минут, открыв дверцы топки, поддувала и шибера за котлом. Затем на 3 – 5 минут включить дымосос и дутьевой вентилятор.

6.11 Применение легковоспламеняющихся материалов (бензин, керосин) для растопки котла категорически запрещается.

6.12 Запуск котлов в работу с неисправными приборами (манометры, термометры, предохранительные клапаны), запорной арматурой не разрешается.

6.13 Задвижка перед питательным насосом непосредственно перед растопкой должна быть открыта, а предохранительный клапан котла – приподнят и подклинен для выпуска воздуха из котла во время заполнения его водой.

6.14 Задвижка на напорном патрубке питательного насоса и кран для пробы воды должны быть закрыты.

6.15 До пуска в работу каждый котел должен подвергаться техническому освидетельствованию, состоящему из наружного и внутреннего осмотра и гидравлического испытания давлением 1,5Р_{раб} с выдержкой в 20 минут. Выявленные дефекты подлежат немедленному устранению.

6.16 Для защиты конвективного экрана хвостовой части котлоагрегата от коррозии, рекомендуем внедрять (смонтировать) **линию рециркуляции** сетевой воды. Чтобы температура обратной воды, т.е. воды на входе в котел **была не менее 60 °С.**

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Работа по безопасной эксплуатации должна быть организована в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см², водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С";

"Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ);

"Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

7.2 Растопка котла производится следующим образом:

- решетку покрыть ровным слоем крупного угля (размер кусков 40-90 мм);
- при малой подаче воздуха вентилятором (или при открытой дверце поддувала только дымососом без включения вентилятора) разжечь уголь горящим углем, взятым из топки работающего котла, или сухими дровами;
- по мере того, как слой угля разгорится увеличить тягу открытием шиберов, поддерживая разрежение в топке 40...60 Па, а в топку забрасывать рядовой уголь;
- после того, как уголь хорошо разгорится, закрыть дверцу поддувала, включить дутьевой вентилятор и увеличить подачу воздуха.

7.3 При сжигании антрацита колосниковую решетку сначала следует покрыть небольшим слоем шлака, на котором и производить растопку горящим углем или дровами.

7.4 В первый час работы топки, после ее очистки, нельзя давать сильное дутье. Форсировать топку можно только после образования небольшой шлаковой подушки.

Чтобы избежать дымообразования, химического недожога, спекания шлака и угля, толщина слоя угля должна быть не более 40 мм поверх шлаковой подушки.

7.5 Набрасывание топлива на колосники необходимо производить по возможности быстро, не оставляя долго открытыми топочные дверцы во избежание сильного охлаждения топки, врывающимся в нее воздухом, и увеличения потерь тепла от химически неполного сгорания, а также с уходящими газами.

Заброску топлива следует делать часто, малыми порциями способом «в рассев», т.е. равномерно по всей колосниковой решетке. Недостаток воздуха в первое время после загрузки и избыток воздуха в дальнейшем, будут при частой заброске меньше, чем при более редкой, но крупными порциями. Горение будет идти более равномерно и при меньшем избытке воздуха.

7.6 Правильное и экономичное горение топлива определяется по соломенно-желтому цвету пламени и по легкому серому дыму, выходящему из трубы. Если горение не полное, то дым становится черным, а в пламени появляются темные языки.

Во время работы нельзя допускать прогаров, заметных по более яркому цвету слоя, и зашлаковывания, вызывающих потемнение слоя.

При чрезмерном избытке воздуха дым пропадает, а пламя становится ослепительно ярким.

Укорочение пламени означает окончание горения летучих и необходимости загрузки новой порции топлива.

7.7 Подачу воздуха следует регулировать дутьем и тягой, руководствуясь при этом указанными выше признаками или показаниями приборов – газоанализатора и тягонапоромера. Давление воздуха под решеткой из плитчатых колосников должно находиться в пределах 200–650 Па при температуре подаваемого воздуха не менее 20 °С, и при разрежении в топке от 10 до 30 Па (1-3мм вод. ст.).

Минимальное содержание СО в уходящих газах устанавливается по результатам пуско-наладочных работ.

7.8 Для контроля и регулирования работы топки, в проекте котельной должны предусматриваться два тягонапоромера. Один (топочный), показывающий разрежение в топке, другой за котлом.

7.9 При отсутствии дутья под колосники, подвод воздуха следует регулировать только изменением тяги (разрежения в топке 20–60 Па или 2-6 мм вод. ст.), т.е. перестановкой дымовой заслонки, а не поддувальными дверцами.

7.10 Толщина слоя топлива на колосниковых решетках должна поддерживаться в пределах 40...80 мм, в зависимости от сорта угля, т.е. от теплотворной способности, влажности, выхода летучих и размера кусков.

7.11 При работе котла слой шлака на колосниках постепенно увеличивается и тяги (или дутья) становится недостаточно для эффективного горения. Тогда необходимо прорезать шлак, проходя срезкой по прозорам колосников.

Если шлака накопилось так много, что прорезка уже не помогает, необходимо приступить к чистке топки. Чистить топку следует при толщине слоя шлака на решетке не более 200 мм. При этом дутье и тягу, как и при загрузке свежего топлива, отрегулировать так, чтобы разрежение в топке было 5-15 Па (0,5-1,5 мм водяного столба) с тем, чтобы огонь и газы не выбивало из топки, а топка сильно не расхолаживалась.

7.12 Дверцы топок в период между забрасыванием топлива, шуровкой или чисткой, должны быть закрыты и заперты на щеколды.

7.13 Для обеспечения эффективной работы дутьевого вентилятора необходимо регулярно удалять золу и шлак из-под колосников (два раза в смену), а также не допускать скапливания золы в газоходах фундамента (рамы) котла, чистку которых производить еженедельно через предусмотренные для этого дверцы в фундаменте (раме).

7.14 Обдувку сжатым воздухом или ручную очистку при помощи скребков и щеток газоходов котла между боковыми топочными и конвективными экранами и экранами экономайзера от сажевых отложений рекомендуется проводить по необходимости, но не реже одного раза в неделю, для чего с фронта котла и на боковых плоскостях экономайзера имеются лючки.

7.15 Если в котельной установлена группа котлов, объединенных одним газодымовым трактом, т.е. работающих на один дымосос, то чистку топок следует осуществлять поочередно, прекратив дутье в котел, подвергаемый чистке.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При организации технического обслуживания рекомендуется руководствоваться требованиями раздела 9.2 “Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”, ПБ 10-574-03 или другими документами.

В процессе эксплуатации котёл должен подвергаться систематическому осмотру не реже одного раза в год. При этом проверяется исправность всех его сборочных единиц. При необходимости следует проводить регулировку и профилактический ремонт сборочных единиц изделия.

При работе котла в зависимости от топлива и режима работы необходимо минимум один раз в 3-7 дней производить очистку поверхностей нагрева от отходов продуктов сгорания. Периодически, но не реже чем через 12 месяцев, производите профилактический осмотр котла и его элементов. При этом обращайте особое внимание на выявление возможных трещин, отдулин, выпучин и коррозии на наружной и внутренней поверхностях стенок, нарушений плотности и прочности сварных соединений, а также повреждений обмуровки. Наиболее уязвимыми зонами являются: колосниковая или водоохлаждаемая решетка, части экранов, подвергаемые наиболее интенсивному обогреву.

При работе котельной установки должен вестись сменный (вахтенный) журнал. В журнал должны заноситься: работы по обслуживанию оборудования, обнаруженные неисправности и неполадки, рабочие параметры.

8.2 Проверка контрольно-измерительных приборов котла, а также автоматических защит, арматуры и питательных насосов должна осуществляться согласно графику осмотра и проверок.

8.3 Удаление загрязнений с поверхностей газозвдушного контура.

Для достижения экономичной эксплуатации, предупреждения коррозии и повреждений, необходимо регулярно проводить очистку поверхностей от сажи и загрязнений, в зависимости от качества топлива и режимов работы, но не реже 1 раза в неделю.

Критерием необходимости чистки могут служить изменения температуры уходящих дымовых газов и увеличение сопротивления газозвдушного контура котла.

При повышении температуры уходящих дымовых газов на 30÷40 °С по сравнению с данной температурой чистого котла (при одной и той же нагрузке) – необходимо провести очистку. Это же касается и той ситуации, когда сопротивление в тракте возрастает настолько, что мощность дымососа становится недостаточной.

Если в котельной установлена группа котлов, объединенных одним газодымовым трактом, т.е. работающих на один дымосос, то чистку поверхностей нагрева следует осуществлять поочередно, прекратив дутье в котел, подвергаемый чистке.

Для очистки конвективных поверхностей нагрева котла, через боковые люки чистки, останов котлоагрегата не обязателен. Для этого снимаются крышки боковых люков и стальной щеткой, закрепленной на длинной рукоятке, производится чистка поверхностей нагрева. Сажа и грязь потом удаляется через нижние люки чистки.

8.4 Удаление накипи с поверхностей нагрева водного контура.

Контроль состояния поверхностей нагрева должен выполняться регулярно (не менее чем 1÷2 раза в год). При обнаружении накипи более 0,5 мм следует проводить очистку котла.

ВНИМАНИЕ!

Способы химической очистки от накипи являются единственно возможными для эффективного удаления отложений с внутренних (по водной стороне) поверхностей отопительного контура котлов. Сложность способов заключается в необходимости учета воздействия химических реагентов на материал поверхностей нагрева, прокладок арматуры, и в необходимости утилизации продуктов химической реакции.

Несмотря на большое число различных химических очистителей, большая часть их является кислотами, щелочами, растворителями и комплексонами. Наиболее распространенным до последнего времени является метод химической очистки с использованием ингибированной соляной кислоты. Реже для кислотной очистки применяют хромовую, фосфорную и др. кислоты.

Кислотная очистка является весьма эффективным способом удаления накипи. Однако частого ее применения надо избегать из-за возможной коррозии металла. Кислотную очистку одного и того же котлоагрегата возможно проводить не более 10-12 раз (при температуре раствора 20÷30°С) за весь период эксплуатации. С ростом температуры раствора эффективность удаления отложений возрастает, но при этом также сильно ускоряется коррозия металла.

В связи с особенностями процессов химической очистки, необходимостью соблюдения правил техники безопасности, защиты котла от коррозии, а окружающей среды от нарушения экологических норм необходимо привлекать для очистки только СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, имеющие разрешение (лицензию) на выполнение упомянутых работ и обладающих необходимыми технологиями и оборудованием.

Работы по химической очистке котла должны завершаться гидравлическими испытаниями, для выявления неплотностей, ранее скрытых под накипью.

8.5 Ремонт котла.

При организации ремонта рекомендуется руководствоваться требованиями раздела 9.5 “Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”, ПБ 10-574-03.

Внимание!

Работы по проведению каких-либо изменений в конструкции котла или ремонта в течение гарантийного периода могут выполняться только с письменного разрешения Изготовителя.

Ремонтные работы могут выполнять только квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение и имеющие разрешение на изготовление или ремонт котлов, подведомственных органам Ростехнадзора РФ.

8.5.1 Аварийный ремонт (с подваркой обнаруженных течей).

При невозможности длительного вывода котла из эксплуатации в аварийных случаях можно провести временный (срочный) ремонт следующим образом:

- вывести котел из работы;
- закрыть основные задвижки котла на входе и выходе;
- охладить котел до температуры стенки 40÷50 °С;

- слить воду, произвести ремонт.

8.6 Возможные неисправности и способы их устранения.

Основными причинами неисправностей в работе котла могут быть:

- нарушение правил обслуживания;
- питание загрязненной и особо жесткой водой;
- большие перерывы между очистками котла от сажи, нагара и накипи;
- использование некондиционного топлива;
- неисправность комплектующего оборудования;
- естественный износ.

Наиболее типовые неисправности котла и способы их устранения

Таблица 6

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Недостаточная теплопроизводительность котла; повышение температуры уходящих дымовых газов	Загрязнение теплообменных поверхностей накипью или сажей; Отсутствие или низкий (высокий) уровень топлива в топке	Очистить поверхности от сажи и накипи; Проверить наличие топлива; Отрегулировать горение; Проверить достаточность количества воздуха для горения; Проверить качество воды
Повышение давления воды в котле, Гидравлические удары	Закрыта или вышла из строя задвижка на выходе воды из котла; Неисправен предохранительный клапан; Нарушение режимов работы	Проверить, отремонтировать и отрегулировать задвижку; Проверить работу предохранительного клапана; Проверка режимов работы
Падение давления воды	Утечка воды из системы или котла	Выявить и устранить протечку
Выбивание дымовых газов в местах соединения частей газового тракта	Недостаточный прижим уплотнения; Износ уплотнения	Подтянуть прижимные болты уплотнений; Заменить уплотнения
Появление воды в газоходах котла или топке.	Конденсация водяных паров из дымовых газов: -при температуре воды на входе в котел менее 60 °С; -при недостаточной теплоизоляции дымовой трубы; - неплотность (протечка воды) в котле; - низкая температура уходящих дымовых газов	Включить рециркуляцию, поднять температуру до 60°С; Проверить изоляцию дымовой трубы, работу ее дренажа, при необходимости восстановить. Если течь не устраняется, остановить котел, провести расхолаживание, а затем гидроиспытания. Обнаруженную течь устранить путем местной выборки металла и заварки. Настроить режим работы котла.

8.7 Снижение толщины металла труб топочных экранов (Ø159мм) менее 2 мм при рабочем давлении 0,6 МПа (испытательном 0,9 МПа), материале трубы Ст20 является предельным критерием и требует замены данной трубы.

9. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 Размещение и установка котлов и вспомогательного оборудования должны соответствовать Строительным нормам и правилам, Санитарным нормам, утвержденным Госстроем РФ, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010.

9.2 Котлы допускается использовать в системах отопления с номинальным перепадом температур 95 – 70 °С и с принудительной циркуляцией теплоносителя без прямого водоразбора на ГВС.

9.3 Избыточное давление воды на выходе из котла при температуре воды на выходе: 95 °С должно составлять не менее 0,15 МПа (1,5кгс/см²);

115 °С должно составлять не менее 0,35 МПа (3,5кгс/см²).

9.4 В случае хранения котлов в помещениях или на открытой площадке при минусовой температуре **ВОДА ИЗ КОТЛОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ СЛИТА**; патрубки входа и выхода воды, а также дренажные или воздушные патрубки должно быть закрыты для исключения попадания воды через них.

Котлы следует устанавливать на ровной площадке, очищенной от снега и льда. Под каждый котел должны быть уложены деревянные подкладки сечением не менее 100х100 мм.

9.5 Консервацию котлов производить согласно РД 34.20.591-97.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует: изготовление котла в соответствии с требованиями ТУ 25.21.12-01-68263952-2017, ТУ 25.21.12-03-68263952-2017; безопасную эксплуатацию при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа, пуско-наладки, изложенных в руководстве по эксплуатации на котел, а также «Правил технической эксплуатации тепловых энергетических установок», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)», СП 89.13330.2012 (СНиП II-35 –76) «Котельные установки» », ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода котла в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки котла потребителю.

10.3 Постановка котла на гарантийное обслуживание осуществляется согласно паспорту на котел.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Котлы, выработавшие свой ресурс, подлежат утилизации в пункты вторсырья в соответствии с их правилами.

12. ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ДЛЯ КОТЛОВ С ВОДООХЛАЖДАЕМОЙ УГОЛКОВОЙ РЕШЕТКОЙ)

Применение топки с уголковой водоохлаждаемой решеткой (в дальнейшем топка) позволяет использовать мелкие (менее 13 мм) фракции бурого и каменного угля.

Топка состоит из двух основных частей: водоохлаждаемой трубной решетки и короба.

Охлаждаемая решетка представляет собой секцию-ребенку из определенного количества труб, заваренных с торцов общими листами и последовательно соединенных между собой патрубками. Между трубами вварены уголки с четырьмя рядами отверстий диаметром 6 мм для прохода воздуха. Охлаждаемая решетка включается в водную систему котла параллельно с фронтальным экраном.


Сварной короб изготовлен из стального листа. Верхняя открытая сторона (грань) короба предназначена для установки и приварки охлаждаемой решетки. На переднюю торцевую стенку короба устанавливается дверка выгребка золы.

Короб служит для равномерного распределения дутьевого воздуха по площади решетки.

Из обязательного комплекта поставки котла, укомплектованного топкой с уголковой водоохлаждаемой решеткой, исключаются чугунные колосники.


На подводящем воздуховоде установить заслонку.

Подачу дутьевого воздуха в короб, возможно, осуществить с задней стороны котла (топки). Для этого до кладки постаментов в задней стенке короба топки (по оси симметрии) вырезать отверстие 190x240мм, подготовить воздуховод сечением 200x250мм, длиной 850 мм, используя фланец наддува, приварить воздуховод к коробу и произвести кладку постаментов, не допуская щелей между коробом и кладкой.



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1- угольный ящик | 5- ротор |
| 2- регулирующая заслонка | 6- разгонная плита |
| 3- пластинчатый транспортер | 7- фланец крепления |
| 4- импульсный вариатор | 8- защита огнеупорная |

Рис.1 Питатель ПТЛ-400
(общий вид)



485x435

- 1- угольный ящик
- 2- регулирующая заслонка
- 3- пластинчатый транспортер
- 4- импульсный вариатор

- 5- ротор
- 6- разгонная плита
- 7- фланец крепления
- 8- подвод воздуха на "задувание" мелкого угля (древесных отходов) в топку котла

Питатели предназначены для заброса топлива (каменных, бурых углей, древесной щепы) в зону сжигания топок водогрейных котлов. Питатель представляет собой конструкцию, состоящую из угольного ящика 1 с регулирующей заслонкой 2, пластинчатого транспортера 3, скорость которого регулируется импульсным вариатором 4. Дальность заброса угля регулируется частотой вращения ротора 5 и положением разгонной плиты 6, а производительность – скоростью транспортера 3 и положением заслонки 2.

Рис.2 Питатель ПТЛ-400 в амбразуре котла КВМ-К (общий вид)