

Общий вид котлоагрегата.

Отвод воды на охлаждение шурящей планки Ду20

Подвод воды на охлаждение шурящей планки Ду20

Котел КВм-2,5К с ТШП

3930

Газоход

Экономайзер ЭД-2-52

Воздушник Ду15

2420

380

Люки прочистки газоходов

Люки прочистки газоходов

Слив воды из котла Ду32

Слив из котла Ду32

Слив воды из котла Ду32

Шильдик

Воздушник Ду15

Слив Ду32

Выход воды Ду 150

Отвод воды из топке ТШП Ду40

Подвод воды к топке ТШП Ду40

Вентилятор ВЦ-14-46-4

Слив воды из экономайзера Ду32

Стойки привода

Топка ТШП-13/19

3760

3562

3056

1870

1816

460

600

1470

1350

825

3210

1675

3265

2330

4050

30

660

1490

Вход воды Ду 150

935

Слив из котла Ду32

1000x300

1630

635

1420

1180

1240

8530

Ду 150

патрубок измерения разрежения в котле Ду20

Воздушник Ду15

Взрывной клапан

